



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DO VEREADOR

Ofício nº. 090/GV/ALB/2017

em, 14 de Setembro de 2017.

A Sua Excelência
CLAUDIONOR LEMES DA ROCHA
Prefeito Municipal
NESTA

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Ao cumprimentá-lo mui atenciosamente, sirvo-me do presente instrumento para comunicar a Vossa Senhoria que, após visita ao prédio da Unidade Mista Antônio Luis de Macedo, após receber reforma e ampliação, onde em breve retornará seus atendimentos, que foi observado que, existem situações que causam preocupação, e que as mesmas possam vir a prejudicar o funcionamento do mesmo, e podem vir a causar danos maiores nos atendimentos aos cidadãos que utilizam essa rede pública de saúde.

- Referente a parte elétrica: foi observada que os disjuntores em sua maioria são de 10 amperes, poucos são de 16 amperes. Algumas caixas de distribuição estão praticamente vazias, algumas estão somente com 1 disjuntor. Observou-se que, as instalações dos equipamentos de refrigeração estão interligadas diretamente neste disjuntor, onde provavelmente não será suportado o funcionamento devido dos equipamentos, para esclarecimento foi feito um teste em ligar um aparelho de cortar madeira tipo maquina, e a mesma não funcionou, teve que usar a caixa central de distribuição.

- Referente ao piso: alguns lugares têm dificuldades de refluxos, onde existem ralos, para saída d'água, o piso está mais alto que os demais, dificultando assim a descida de mesma; No local onde ficarão armazenados os tubos de oxigênio encontra-se com inicio de rachaduras no entorno do lado de fora; E na casa de máquinas na parede sobre a cinta.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARÁ
MAMORÉ

Gabinete do Prefeito

RECEBIDO EM 14/09/17

Assinatura

AVENIDA DEZIDERIO DOMINGOS LOPES Nº3040 – JOÃO FRANCISCO CLIMACO
FONE (69) 3544-2623/ (69) 3544-2623

Email: camaramunicipaldenovamamore@hotmail.com



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DO VEREADOR

- Instalação elétrica: as fiações estão de acordo com o recomendado, o problema é que as roldanas foram fixadas sobre as armações de ferro, inexistindo os dutos, ficando assim sem uma proteção devida

Solicito cópia do Termo de Recebimento da Obra realizada acima citada, juntamente com o documento que instituiu a comissão para acompanhamento e recebimento da mesma.

Na oportunidade, colocamo-nos a disposição e renovando a Vossa Senhoria, nossos reais protestos de apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUIZ BAIER - PT
1º SECRETÁRIO DA CMNM