



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DO VEREADOR

Ofício nº. 093/GV/ALB/2017

em, 15 de Setembro de 2017.

A Sua Excelência
CLAUDIONOR LEMES DA ROCHA
Prefeito Municipal
NESTA

Ilustríssimo Senhor Prefeito,

Ao cumprimentá-lo mui atentamente, sirvo-me do presente instrumento para comunicar a Vossa Excelência que, após visita ao prédio da Unidade Mista Antônio Luis de Macedo, após receber reforma e ampliação, onde retornará seus atendimentos, foi observado que, existem situações que causam preocupação, e que as mesmas possam vir a prejudicar o funcionamento do mesmo, e podem vir a causar danos maiores nos atendimentos aos cidadãos que utilizam essa rede pública de saúde, e aos funcionários que estão lotados nesta Unidade de Saúde.

- Referente à porta de vidro da frente, percebe-se que esta contém uma mancha, a qual foi tentada retirar com várias lavadas, porém não se consegue remover a referida mancha. Foi verificado junto a empresas especializadas em vidraçaria e segundo informações, percebe-se que pode ter ocorrido a queima do verniz, que causa devido o transporte inadequado do vidro. Diante do fato solicito que sejam tomadas as providências cabíveis na porta da chegada da Unidade de Saúde.

- Referente ao local que irá funcionar a Administração e o SAME, estão com rachaduras nas paredes e no piso, e o mesmo balança quando os funcionários andam no local, existe a necessidade das devidas providências. Para que possa evitar possíveis transtornos, que possam colocar em risco a integridade dos funcionários e pacientes.

Na oportunidade, colocamo-nos a disposição e renovando a Vossa Senhoria, nossos reais protestos de apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,


ANDRÉ LUIZ BAIER - PT
1º SECRETÁRIO DA CMNM

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
MAMORÉ

Gabinete do Prefeito

RECEBIDO EM 15/09/2017


Assinatura